

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 9/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,07	2,16	0,32	0,59						1		1		0,83	0,82
	01:00	2,70	2,21	0,32	0,17						1		1		0,81	0,81
	02:00	2,44	2,17	0,27	0,00						1		1		0,69	0,69
	03:00	2,33	2,04	0,26	0,03						1		1		0,54	0,47
	04:00	2,26	1,93	0,31	0,02	1									0,78	0,79
	05:00	2,30	1,97	0,31	0,02	1									0,70	0,63
	06:00	2,43	2,08	0,33	0,02									1	0,85	0,85
	07:00	2,65	1,96	0,36	0,33									1	0,92	0,93
	08:00	3,11	2,23	0,38	0,50									1	0,98	0,98
	09:00	3,56	2,36	0,38	0,82							1		1	0,99	0,99
	10:00	3,86	2,66	0,38	0,81							1		1	0,99	0,99
	11:00	3,93	2,62	0,38	0,93							1		1	0,99	0,99
	12:00	3,94	2,63	0,38	0,93							1		1	0,99	0,99
	13:00	3,91	2,60	0,38	0,92							1		1	0,99	0,99
	14:00	4,06	2,74	0,38	0,93							1		1	0,99	0,99
	15:00	4,04	2,75	0,37	0,92							1		1	0,99	0,99
	16:00	4,39	2,95	0,34	1,09			1						1	0,98	0,98
	17:00	4,68	3,37	0,22	1,09			1						1	0,99	0,99
	18:00	4,74	3,44	0,29	1,01			1						1	0,99	0,99
19:00	4,72	3,41	0,30	1,01			1						1	0,99	0,99	
20:00	4,52	3,24	0,28	0,99			1						1	0,99	0,99	
21:00	4,26	3,11	0,15	1,00			1						1	0,98	0,98	
22:00	3,87	2,81	0,16	0,90			1						1	0,90	0,90	
23:00	3,57	2,80	0,19	0,59			1						1	0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 04:00-06:00 έγινε δοκιμαστική ένταξη της G1 μετά από επισκευή βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης