

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 11/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	11/12/23 0:00	3,10	2,25	0,85	1						0,92	0,90	
	11/12/23 1:00	2,93	2,23	0,70	1						0,79	0,79	
	11/12/23 2:00	2,81	2,24	0,57	1						0,68	0,67	
	11/12/23 3:00	2,75	2,22	0,52	1						0,60	0,56	
	11/12/23 4:00	2,90	2,79	0,11	1						0,66	0,81	
	11/12/23 5:00	2,92	2,89	0,03	1						0,77	0,80	
	11/12/23 6:00	3,24	3,24	0,00	1						0,78	0,95	
	11/12/23 7:00	3,63	3,63	0,00	1						0,95	0,95	
	11/12/23 8:00	3,64	3,62	0,02	1						0,95	0,95	
	11/12/23 9:00	3,21	3,18	0,03	1						0,93	0,92	
	11/12/23 10:00	2,87	2,87	0,00	1						0,74	0,74	
	11/12/23 11:00	3,25	3,23	0,01	1						0,93	0,93	
	11/12/23 12:00	3,51	3,51	0,00	1						0,95	0,95	
	11/12/23 13:00	3,56	3,56	0,00	1						0,95	0,95	
	11/12/23 14:00	3,49	3,49	0,00	1						0,95	0,95	
	11/12/23 15:00	3,48	3,45	0,03	1						0,95	0,95	
	11/12/23 16:00	3,80	3,67	0,13	1						0,95	0,95	
	11/12/23 17:00	4,46	4,41	0,05	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 18:00	4,64	4,61	0,02	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 19:00	4,61	4,47	0,14	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 20:00	4,44	4,43	0,01	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 21:00	4,16	4,16	0,00	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 22:00	3,84	3,82	0,02	1						1	0,95	0,95
	11/12/23 23:00	3,43	3,29	0,14	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.