

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 11/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	11/12/23 0:00	25,09	24,72	0,37					1	1	1				7,92	7,94
	11/12/23 1:00	22,53	22,09	0,44					1	1	1				7,48	7,43
	11/12/23 2:00	21,61	21,50	0,11					1	1	1				6,50	6,48
	11/12/23 3:00	21,02	21,02	0,00					1	1	1				5,89	5,88
	11/12/23 4:00	20,80	20,80	0,00					1	1	1				5,65	5,65
	11/12/23 5:00	22,04	22,04	0,00					1	1	1				6,81	6,86
	11/12/23 6:00	26,31	26,31	0,00		1			1	1	1				9,35	9,40
	11/12/23 7:00	31,61	31,61	0,00		1			1	1	1			2	11,68	11,62
	11/12/23 8:00	34,13	34,11	0,02		1		1	1	1	1			2	11,11	11,15
	11/12/23 9:00	35,77	35,51	0,26	1	1		1	1	1	1				11,16	11,10
	11/12/23 10:00	34,45	33,92	0,53	1	1		1	1	1	1				9,78	9,72
	11/12/23 11:00	34,61	33,94	0,67	1	1		1	1	1	1				9,54	9,61
	11/12/23 12:00	34,24	33,63	0,61	1	1		1	1	1	1				9,38	9,28
	11/12/23 13:00	33,50	32,51	0,98	1	1		1	1	1	1				8,44	8,48
	11/12/23 14:00	32,75	31,20	1,55		1		1	1	1	1				9,51	9,64
	11/12/23 15:00	33,99	32,29	1,69		1		1	1	1	1				11,24	11,29
	11/12/23 16:00	37,60	35,09	2,51	1	1		1	1	1	1				13,19	13,16
	11/12/23 17:00	43,27	40,96	2,31	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	11/12/23 18:00	44,99	42,87	2,12	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	11/12/23 19:00	44,68	43,37	1,31	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
11/12/23 20:00	43,76	42,67	1,09	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73	
11/12/23 21:00	40,22	38,89	1,32	1	1		1	1	1	1			3	13,59	13,58	
11/12/23 22:00	35,19	34,21	0,97	1	1		1	1	1	1				10,50	10,40	
11/12/23 23:00	29,82	29,60	0,22	1	1			1	1	1				9,50	9,97	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.