

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,52	5,21	0,31		1		1							1,21	1,20
	01:00	4,97	4,25	0,72				1							1,25	1,27
	02:00	4,81	3,83	0,99				1							1,56	1,56
	03:00	4,64	3,78	0,87				1							1,39	1,39
	04:00	4,66	3,35	1,31				1							1,40	1,40
	05:00	4,91	3,48	1,43				1							1,62	1,63
	06:00	5,87	5,08	0,79				1							1,77	1,78
	07:00	6,98	6,43	0,54		1		1							2,28	2,26
	08:00	7,96	7,33	0,63		1	1	1							2,52	2,54
	09:00	8,48	7,85	0,63		1	1	1							2,96	2,96
	10:00	8,29	7,77	0,52				1	1						1,71	1,50
	11:00	7,99	7,76	0,23				1	1						1,45	1,46
	12:00	8,56	8,38	0,17				1	1						2,07	2,05
	13:00	7,74	7,55	0,19				1	1						1,26	1,24
	14:00	6,97	6,85	0,12				1	1						0,48	0,46
	15:00	6,99	6,87	0,12				1	1						0,45	0,46
	16:00	7,48	7,44	0,04				1	1						0,94	0,95
	17:00	8,71	8,68	0,03				1	1						2,15	2,17
	18:00	9,37	9,35	0,02				1	1						2,82	2,83
	19:00	9,24	9,21	0,03				1	1						2,70	2,70
	20:00	9,00	9,00	0,01				1	1						2,49	2,49
	21:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,77	1,77
	22:00	7,37	7,37	0,00				1	1						0,89	0,86
	23:00	6,34	6,34	0,00				1	1						0,32	0,48

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης