

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)																									
11/12/23 0:00	53,25	38,39	14,86	0,00	1					1					1	1									19,17	14,82
11/12/23 1:00	47,76	38,03	9,72	0,00	1					1					1	1									9,08	9,54
11/12/23 2:00	45,12	38,57	6,54	0,00	1					1					1	1									6,60	6,64
11/12/23 3:00	44,01	38,67	5,34	0,00	1					1					1	1									5,33	5,56
11/12/23 4:00	43,58	38,85	4,73	0,00	1					1					1	1									4,39	4,94
11/12/23 5:00	45,83	40,60	5,23	0,00	1					1					1	1									7,67	7,45
11/12/23 6:00	50,87	44,36	6,51	0,00	1					1					1	1									15,00	13,00
11/12/23 7:00	60,36	56,90	3,46	0,00	1					1				1	1	1									17,74	17,09
11/12/23 8:00	68,48	65,77	2,70	0,01	1					1				1	1	1									12,85	7,66
11/12/23 9:00	73,32	70,47	2,76	0,09	1					1	1			1	1								1		11,61	8,89
11/12/23 10:00	76,65	74,60	1,12	0,93	1					1	1			1	1								1		12,79	12,91
11/12/23 11:00	77,92	71,59	2,50	3,83	1					1	1			1	1								1		16,31	15,92
11/12/23 12:00	77,32	66,25	2,75	8,32	1					1	1						1	1					1		10,96	9,25
11/12/23 13:00	75,00	64,67	2,72	7,61	1					1							1	1					1		18,96	18,38
11/12/23 14:00	75,90	69,31	2,50	4,09	1					1							1	1		1			1		18,43	16,19
11/12/23 15:00	74,95	69,62	3,43	1,90	1					1	1			1				1					1		14,24	13,43
11/12/23 16:00	77,75	72,59	4,65	0,50	1					1	1			1				1					1		19,02	18,97
11/12/23 17:00	84,59	80,06	4,53	0,00	1					1	1			1				1	1				1		24,02	23,83
11/12/23 18:00	85,68	82,47	3,21	0,00	1					1	1						1	1					1		24,95	24,94
11/12/23 19:00	86,32	84,58	1,74	0,00	1					1	1						1	1					1		24,00	23,28
11/12/23 20:00	85,71	84,69	1,02	0,00	1					1	1						1	1				1	1		18,32	18,27
11/12/23 21:00	81,09	80,68	0,41	0,00	1					1	1						1	1				1	1		13,64	13,52
11/12/23 22:00	73,39	72,90	0,50	0,00	1					1							1	1				1	1		16,15	16,23
11/12/23 23:00	63,47	62,99	0,48	0,00	1												1	1				1	1		13,45	13,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 4, ΑΕΡ3 και D5 ΑΗΣ, λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (08:00-13:00).