



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 11/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,07	2,54	0,00	0,53			1			1		1		0,71	0,71
	01:00	2,70	2,30	0,00	0,40						1		1		0,68	0,69
	02:00	2,49	2,09	0,00	0,40								1		0,86	0,86
	03:00	2,41	2,01	0,00	0,40								1		0,82	0,82
	04:00	2,33	1,70	0,22	0,40								1		0,78	0,77
	05:00	2,33	1,64	0,29	0,40								1		0,76	0,76
	06:00	2,54	1,92	0,22	0,40								1		0,88	0,89
	07:00	2,94	2,35	0,18	0,40							1		1	0,96	0,96
	08:00	3,03	2,45	0,18	0,40							1		1	0,91	0,91
	09:00	3,08	2,50	0,19	0,40							1		1	0,94	0,94
	10:00	2,97	2,08	0,29	0,60							1		1	0,86	0,87
	11:00	2,97	2,13	0,27	0,57	1									0,73	0,71
	12:00	2,92	1,98	0,35	0,59	1									0,86	0,90
	13:00	2,96	1,98	0,38	0,60	1									0,99	0,99
	14:00	2,99	2,01	0,38	0,60	1									0,99	0,99
	15:00	3,16	2,18	0,38	0,60	1									0,99	0,99
	16:00	3,46	2,27	0,38	0,80	1						1			0,99	0,99
	17:00	4,05	2,57	0,38	1,10	1						1			0,99	0,99
	18:00	4,26	2,79	0,37	1,10	1						1			0,99	0,99
	19:00	4,38	2,99	0,29	1,10	1						1			0,99	0,99
20:00	4,29	3,01	0,18	1,10	1						1			0,99	0,99	
21:00	4,12	2,77	0,35	1,00	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,79	2,61	0,37	0,80	1						1			0,99	0,99	
23:00	3,33	2,56	0,36	0,41	1						1			0,99	0,99	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης