

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 12/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	12/12/23 0:00	3,13	2,89	0,24	1						0,93	0,93
	12/12/23 1:00	2,95	2,56	0,39	1						0,83	0,83
	12/12/23 2:00	2,85	2,30	0,54	1						0,72	0,71
	12/12/23 3:00	2,83	2,17	0,66	1						0,69	0,70
	12/12/23 4:00	2,85	2,22	0,63	1						0,73	0,73
	12/12/23 5:00	2,97	2,24	0,73	1						0,84	0,84
	12/12/23 6:00	3,36	2,51	0,84	1						0,95	0,95
	12/12/23 7:00	3,44	2,83	0,61	1						0,95	0,95
	12/12/23 8:00	3,22	2,80	0,41	1						0,95	0,95
	12/12/23 9:00	2,86	2,72	0,14	1						0,73	0,73
	12/12/23 10:00	2,70	2,36	0,34	1						0,56	0,58
	12/12/23 11:00	2,76	2,57	0,19	1						0,64	0,64
	12/12/23 12:00	3,09	2,91	0,18	1						0,83	0,84
	12/12/23 13:00	3,34	2,85	0,49	1						0,94	0,94
	12/12/23 14:00	3,18	2,50	0,68	1						0,92	0,92
	12/12/23 15:00	3,53	2,78	0,76	1						0,95	0,95
	12/12/23 16:00	3,93	3,16	0,76	1						0,95	0,95
	12/12/23 17:00	4,46	3,54	0,92	1						0,95	0,95
	12/12/23 18:00	4,53	3,64	0,89	1						0,95	0,95
	12/12/23 19:00	4,49	3,66	0,83	1						0,95	0,95
	12/12/23 20:00	4,41	3,52	0,89	1						0,95	0,95
	12/12/23 21:00	4,11	3,20	0,90	1						0,95	0,95
	12/12/23 22:00	3,74	2,81	0,94	1						0,95	0,95
	12/12/23 23:00	3,30	2,47	0,83	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.