

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,55	5,55	0,00		1		1							1,24	1,22
	01:00	4,98	4,98	0,00				1							1,14	1,17
	02:00	4,83	4,83	0,00				1							1,44	1,44
	03:00	4,67	4,67	0,00				1							1,34	1,35
	04:00	4,70	4,70	0,00				1							1,42	1,42
	05:00	4,99	4,96	0,03				1							1,42	1,42
	06:00	5,88	5,79	0,09		1		1							1,52	1,54
	07:00	6,98	6,98	0,00	1	1		1							1,79	1,79
	08:00	7,68	7,68	0,00	1	1		1							2,23	2,24
	09:00	8,01	8,01	0,00	1	1		1							2,58	2,57
	10:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1							1,85	1,83
	11:00	6,71	6,71	0,00	1	1		1							1,27	1,28
	12:00	7,42	7,42	0,00	1	1		1							2,00	2,00
	13:00	6,94	6,93	0,01	1	1		1							1,53	1,53
	14:00	6,67	6,59	0,07	1	1		1							1,28	1,28
	15:00	6,47	6,37	0,10	1			1							1,99	2,04
	16:00	6,89	6,80	0,09				1	1						1,67	1,56
	17:00	8,44	8,37	0,07				1	1						1,87	1,90
	18:00	9,06	9,04	0,02				1	1						2,54	2,55
	19:00	9,10	9,10	0,00				1	1						2,60	2,59
	20:00	8,89	8,89	0,01				1	1						2,40	2,39
	21:00	8,32	8,32	0,00				1	1						1,82	1,81
	22:00	7,30	7,30	0,00				1	1						0,82	0,79
	23:00	6,33	6,33	0,00		1		1							0,52	0,65

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης