



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 12/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,94	1,97	0,28	0,69	1									0,98	0,98
	01:00	2,64	2,12	0,11	0,41	1									0,92	0,92
	02:00	2,40	2,32	0,06	0,02	1						1			0,83	0,84
	03:00	2,25	2,16	0,09	0,00	1						1			0,74	0,75
	04:00	2,21	2,14	0,07	0,01	1						1			0,71	0,70
	05:00	2,23	2,19	0,04	0,00	1						1			0,72	0,72
	06:00	2,49	2,48	0,00	0,00	1						1			0,86	0,86
	07:00	2,83	2,46	0,02	0,35	1						1			0,91	0,91
	08:00	2,98	2,24	0,05	0,70	1						1			0,94	0,94
	09:00	3,21	2,21	0,00	1,00	1									0,99	0,99
	10:00	3,29	1,93	0,00	1,36	1									0,98	0,98
	11:00	3,36	1,65	0,00	1,70	1									0,97	0,97
	12:00	3,29	1,70	0,00	1,60	1									0,95	0,95
	13:00	3,32	1,92	0,00	1,40	1									0,95	0,95
	14:00	3,31	1,81	0,00	1,50	1									0,91	0,91
	15:00	3,39	1,89	0,00	1,50	1									0,94	0,94
	16:00	3,53	2,03	0,00	1,50	1									0,98	0,98
	17:00	4,10	2,27	0,00	1,83	1							1		0,91	0,91
	18:00	4,27	2,36	0,00	1,90	1							1		0,94	0,94
	19:00	4,31	2,38	0,03	1,90	1							1		0,95	0,95
20:00	4,34	2,38	0,06	1,90	1							1		0,96	0,96	
21:00	4,18	2,23	0,05	1,90	1							1		0,91	0,90	
22:00	3,86	2,07	0,09	1,70	1							1		0,87	0,87	
23:00	3,40	1,91	0,09	1,41	1									0,96	0,96	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης