| Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,14 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,29 | 1,35 | 1,36 | 1,48 | 1,40 | 1,41 | 1,39 | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,62 | 1,67 | 1,65 | 1,71 | 1,62 | 1,50 | 1,33 | 32,70 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 1,21 | 1,35 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | 1,50 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,58 | 1,66 | 1,69 | 1,70 | 1,68 | 1,60 | 1,48 | 1,35 | 33,64 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,28 | 1,19 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | 1,30 | 1,35 | 1,46 | 1,56 | 1,57 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,48 | 1,67 | 1,72 | 1,70 | 1,36 | 1,33 | 1,23 | 1,05 | 32,48 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,89 | 0,80 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 1,00 | 1,25 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,40 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,51 | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 1,64 | 1,39 | 1,23 | 1,04 | 29,99 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,90 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,35 | 1,51 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | 1,65 | 1,51 | 1,19 | 1,04 | 28,42 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,88 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 1,02 | 1,43 | 1,41 | 1,33 | 1,30 | 1,32 | 1,26 | 1,24 | 1,30 | 1,40 | 1,59 | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 1,60 | 1,20 | 1,01 | 29,00 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,99 | 1,25 | 1,28 | 1,22 | 1,23 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,32 | 1,44 | 1,62 | 1,66 | 1,66 | 1,70 | 1,54 | 1,18 | 1,02 | #Δ/Υ | #Δ/Υ |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G24 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |