

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 13/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	13/12/23 0:00	3,05	2,32	0,73	1						0,91	0,90	
	13/12/23 1:00	2,86	2,16	0,70	1						0,73	0,73	
	13/12/23 2:00	2,73	2,22	0,51	1						0,60	0,60	
	13/12/23 3:00	2,74	2,30	0,43	1						0,60	0,60	
	13/12/23 4:00	2,76	2,36	0,40	1						0,63	0,63	
	13/12/23 5:00	2,81	2,62	0,19	1						0,67	0,68	
	13/12/23 6:00	3,17	3,09	0,07	1						0,93	0,94	
	13/12/23 7:00	3,42	3,40	0,02	1	1					0,42	0,30	
	13/12/23 8:00	3,21	3,19	0,02	1	1					0,51	0,61	
	13/12/23 9:00	2,90	2,74	0,17	1						0,79	0,78	
	13/12/23 10:00	2,75	2,47	0,28	1						0,62	0,62	
	13/12/23 11:00	2,69	2,48	0,21	1						0,55	0,56	
	13/12/23 12:00	2,74	2,57	0,17	1						0,61	0,62	
	13/12/23 13:00	2,79	2,65	0,14	1						0,66	0,66	
	13/12/23 14:00	2,86	2,76	0,09	1						0,73	0,72	
	13/12/23 15:00	3,19	3,13	0,06	1						0,93	0,94	
	13/12/23 16:00	3,57	3,55	0,02	1						0,95	0,95	
	13/12/23 17:00	4,23	4,23	0,00	1						1	0,95	0,95
	13/12/23 18:00	4,34	4,34	0,00	1						1	0,95	0,95
	13/12/23 19:00	4,34	4,34	0,00	1						1	0,95	0,95
	13/12/23 20:00	4,26	4,26	0,00	1						1	0,95	0,95
	13/12/23 21:00	4,04	4,03	0,01	1						1	0,95	0,95
	13/12/23 22:00	3,72	3,72	0,01	1							0,95	0,95
	13/12/23 23:00	3,37	3,29	0,08	1							0,93	0,92

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.