

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,45	5,45	0,00		1		1							1,13	1,12
	01:00	5,00	5,00	0,00				1							0,99	1,03
	02:00	4,82	4,82	0,00				1							1,45	1,45
	03:00	4,65	4,65	0,00				1							1,37	1,36
	04:00	4,69	4,69	0,00				1							1,29	1,28
	05:00	4,95	4,95	0,00				1							0,98	0,97
	06:00	5,83	5,83	0,00	1			1							1,36	1,37
	07:00	6,98	6,97	0,00	1			1							1,75	1,75
	08:00	7,50	7,50	0,00	1		1	1							1,98	1,98
	09:00	7,70	7,65	0,05	1		1	1							2,20	2,19
	10:00	7,13	6,00	1,13	1		1	1							1,71	1,72
	11:00	7,33	5,80	1,53	1		1	1							1,88	1,87
	12:00	7,62	5,71	1,91	1		1	1							2,05	2,05
	13:00	7,41	5,51	1,90	1		1	1							1,93	1,93
	14:00	7,38	5,50	1,88	1			1							1,90	1,90
	15:00	7,56	5,56	2,00	1			1							2,04	2,04
	16:00	7,72	5,64	2,07	1			1							2,08	2,08
	17:00	8,82	6,47	2,35	1			1							2,37	2,37
	18:00	9,13	6,67	2,46	1		1	1							2,47	2,46
	19:00	9,15	6,69	2,47	1		1	1							2,47	2,47
	20:00	8,86	6,47	2,40	1		1	1							2,40	2,40
	21:00	8,08	5,89	2,19	1		1	1							2,19	2,19
	22:00	7,07	5,27	1,80	1			1							1,80	1,80
	23:00	6,11	4,48	1,63	1			1							1,63	1,62

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης