

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
13/12/23 0:00	53,09	44,60	8,50	0,00	1												1	1							18,56	14,83
13/12/23 1:00	47,43	37,15	10,28	0,00	1												1	1							20,03	13,44
13/12/23 2:00	45,67	34,59	11,08	0,00	1												1	1							11,83	11,91
13/12/23 3:00	44,23	33,86	10,37	0,00	1												1	1							12,73	10,49
13/12/23 4:00	43,39	34,20	9,19	0,00	1												1	1							10,73	9,59
13/12/23 5:00	45,33	36,00	9,33	0,00	1												1	1							13,34	11,38
13/12/23 6:00	50,05	40,11	9,94	0,00	1												1	1							19,77	14,78
13/12/23 7:00	59,12	48,34	10,28	0,50	1												1	1							22,73	16,12
13/12/23 8:00	63,05	47,46	9,52	6,07	1						1						1	1							17,84	16,27
13/12/23 9:00	64,68	45,38	7,93	11,38	1						1						1	1							14,57	12,69
13/12/23 10:00	64,36	42,41	8,03	13,93	1						1						1	1							12,40	8,64
13/12/23 11:00	63,14	42,96	5,01	15,16	1						1						1	1							7,49	6,35
13/12/23 12:00	62,10	42,20	4,60	15,30	1						1						1	1							12,21	6,14
13/12/23 13:00	61,92	42,38	5,13	14,40	1						1						1	1							16,94	6,89
13/12/23 14:00	62,01	46,56	3,13	12,32	1						1						1	1							20,42	8,37
13/12/23 15:00	61,45	48,77	4,69	7,98	1						1						1		1						22,36	14,44
13/12/23 16:00	64,40	60,35	2,56	1,50	1						1						1		1				1		10,50	11,08
13/12/23 17:00	73,08	68,20	4,88	0,00	1												1		1				1		20,69	21,56
13/12/23 18:00	75,97	73,85	2,12	0,00	1												1		1				1	1	21,91	21,97
13/12/23 19:00	76,87	73,76	3,11	0,00	1												1		1				1	1	22,91	22,87
13/12/23 20:00	76,12	72,45	3,67	0,00	1												1		1				1	1	22,33	22,30
13/12/23 21:00	73,24	70,71	2,53	0,00	1												1		1				1	1	19,85	19,68
13/12/23 22:00	67,51	65,44	2,06	0,00	1												1		1				1	1	16,71	16,66
13/12/23 23:00	59,76	57,92	1,84	0,00	1												1		1				1	1	17,88	17,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ ΑΗΣ - Γεννάδι και λόγω μετρήσεων καυσαερίων.
- Περιορισμός ΑΠ λόγω μετρήσεων καυσαερίων D4 ΑΗΣ (10:00-12:00).
- Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων.