

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 13/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,95	1,48	0,08	1,40	1									0,80	0,80
	01:00	2,62	1,45	0,06	1,11	1									0,76	0,75
	02:00	2,39	1,49	0,09	0,80	1									0,75	0,75
	03:00	2,29	1,64	0,04	0,61	1									0,78	0,79
	04:00	2,26	1,64	0,01	0,60	1									0,77	0,77
	05:00	2,28	1,68	0,00	0,60	1									0,78	0,78
	06:00	2,49	1,69	0,00	0,79	1									0,80	0,80
	07:00	2,83	1,70	0,00	1,13	1									0,82	0,81
	08:00	2,95	1,65	0,00	1,30	1									0,84	0,84
	09:00	3,10	1,60	0,00	1,50	1									0,83	0,83
	10:00	3,14	1,44	0,00	1,70	1									0,78	0,78
	11:00	3,12	1,42	0,00	1,70	1									0,78	0,78
	12:00	3,01	1,30	0,00	1,71	1									0,74	0,74
	13:00	3,03	1,32	0,00	1,71									1	0,62	0,62
	14:00	3,09	1,37	0,00	1,72									1	0,68	0,68
	15:00	3,24	1,51	0,00	1,73									1	0,73	0,73
	16:00	3,50	1,72	0,05	1,73									1	0,82	0,82
	17:00	4,05	1,67	0,43	1,95									1	0,57	0,94
	18:00	4,22	1,71	0,56	1,95									1	0,60	0,98
	19:00	3,98	1,48	0,57	1,94									1	0,60	0,96
20:00	3,91	1,44	0,53	1,95									1	0,60	0,98	
21:00	3,68	1,38	0,53	1,76									1	0,60	0,95	
22:00	3,35	1,46	0,53	1,37									1	0,60	0,93	
23:00	2,94	1,26	0,53	1,14									1	0,56	0,92	

Παρατηρήσεις

- 1.Οι μονάδες G3 και G1 παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της ημέρας
- 2.Στο Α/Π Περδίκι πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης