

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 14/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	14/12/23 0:00	3,07	2,93	0,14	1						0,86	0,86	
	14/12/23 1:00	2,87	2,54	0,33	1						0,73	0,73	
	14/12/23 2:00	2,81	2,61	0,20	1						0,68	0,68	
	14/12/23 3:00	2,83	2,65	0,18	1						0,70	0,70	
	14/12/23 4:00	2,82	2,61	0,22	1						0,70	0,69	
	14/12/23 5:00	2,90	2,68	0,21	1						0,76	0,76	
	14/12/23 6:00	3,24	3,03	0,21	1						0,88	0,88	
	14/12/23 7:00	3,38	3,22	0,16	1						0,92	0,92	
	14/12/23 8:00	3,11	3,06	0,04	1						0,88	0,88	
	14/12/23 9:00	2,89	2,79	0,10	1						0,75	0,75	
	14/12/23 10:00	2,89	2,68	0,21	1						0,75	0,75	
	14/12/23 11:00	2,96	2,81	0,16	1						0,76	0,78	
	14/12/23 12:00	3,06	2,87	0,20	1						0,86	0,86	
	14/12/23 13:00	3,52	3,29	0,23	1						0,95	0,95	
	14/12/23 14:00	3,44	3,20	0,24	1						0,94	0,94	
	14/12/23 15:00	3,32	3,14	0,18	1						0,94	0,94	
	14/12/23 16:00	3,54	3,35	0,19	1						0,95	0,95	
	14/12/23 17:00	4,04	3,81	0,23	1						0,95	0,95	
	14/12/23 18:00	4,18	3,99	0,19	1						1	0,95	0,95
	14/12/23 19:00	4,16	3,88	0,28	1						1	0,95	0,95
	14/12/23 20:00	4,06	3,51	0,55	1							0,95	0,95
	14/12/23 21:00	3,83	3,39	0,44	1							0,95	0,95
	14/12/23 22:00	3,53	3,11	0,42	1							0,95	0,95
	14/12/23 23:00	3,19	2,76	0,43	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.