

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 15/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	15/12/23 0:00	2,94	2,66	0,28	1						0,82	0,81
	15/12/23 1:00	2,83	2,61	0,22	1						0,71	0,70
	15/12/23 2:00	2,80	2,45	0,35	1						0,67	0,66
	15/12/23 3:00	2,77	2,27	0,50	1						0,65	0,63
	15/12/23 4:00	2,77	2,32	0,45	1						0,64	0,63
	15/12/23 5:00	2,83	2,36	0,47	1						0,69	0,69
	15/12/23 6:00	3,08	2,43	0,66	1						0,90	0,91
	15/12/23 7:00	3,27	2,51	0,76	1						0,95	0,95
	15/12/23 8:00	3,32	2,58	0,75	1						0,95	0,95
	15/12/23 9:00	3,32	2,67	0,65	1						0,95	0,95
	15/12/23 10:00	3,11	2,31	0,80	1						0,92	0,92
	15/12/23 11:00	3,18	2,45	0,73	1						0,93	0,94
	15/12/23 12:00	3,38	2,56	0,82	1						0,95	0,95
	15/12/23 13:00	3,37	2,57	0,81	1						0,95	0,95
	15/12/23 14:00	3,50	2,77	0,73	1						0,95	0,95
	15/12/23 15:00	3,65	2,87	0,78	1						0,95	0,95
	15/12/23 16:00	3,76	3,01	0,75	1						0,95	0,95
	15/12/23 17:00	4,19	3,40	0,79	1						0,95	0,95
	15/12/23 18:00	4,26	3,50	0,76	1						0,95	0,95
	15/12/23 19:00	4,09	3,27	0,82	1						0,95	0,95
	15/12/23 20:00	3,95	3,05	0,91	1						0,95	0,95
	15/12/23 21:00	3,71	2,85	0,87	1						0,95	0,95
	15/12/23 22:00	3,42	2,52	0,90	1						0,95	0,95
	15/12/23 23:00	3,06	2,35	0,72	1						0,74	0,90

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.