

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 16/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/12/23 0:00	2,82	2,15	0,67	1						0,67	0,69
	16/12/23 1:00	2,68	2,13	0,54	1						0,55	0,55
	16/12/23 2:00	2,77	2,32	0,44	1	1					0,56	0,54
	16/12/23 3:00	2,73	2,18	0,55		1					0,60	0,60
	16/12/23 4:00	2,69	2,14	0,55		1					0,56	0,56
	16/12/23 5:00	2,79	2,18	0,61		1					0,66	0,65
	16/12/23 6:00	3,03	2,53	0,50		1					0,86	0,86
	16/12/23 7:00	3,09	2,75	0,34		1					0,90	0,90
	16/12/23 8:00	2,96	2,68	0,28		1					0,83	0,83
	16/12/23 9:00	3,03	2,91	0,12	1	1					0,25	0,20
	16/12/23 10:00	2,91	2,53	0,38	1						0,50	0,60
	16/12/23 11:00	2,78	2,28	0,50	1						0,66	0,64
	16/12/23 12:00	2,98	2,62	0,36	1						0,84	0,85
	16/12/23 13:00	2,96	2,73	0,23	1						0,82	0,82
	16/12/23 14:00	3,11	2,92	0,19	1						0,92	0,92
	16/12/23 15:00	3,20	3,05	0,15	1						0,94	0,93
	16/12/23 16:00	3,52	3,44	0,08	1						0,95	0,95
	16/12/23 17:00	3,95	3,83	0,12	1						0,95	0,95
	16/12/23 18:00	4,07	3,96	0,11	1					1	0,95	0,95
	16/12/23 19:00	3,99	3,77	0,22	1					1	0,95	0,95
	16/12/23 20:00	3,91	3,71	0,20	1						0,95	0,95
	16/12/23 21:00	3,74	3,49	0,25	1						0,95	0,95
	16/12/23 22:00	3,50	3,32	0,17	1						0,95	0,95
	16/12/23 23:00	3,19	3,05	0,13	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 από τις 09:00 έως τις 10:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.