

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 17/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	17/12/23 0:00	3,02	2,89	0,13	1						0,88	0,88
	17/12/23 1:00	2,83	2,57	0,26	1						0,70	0,70
	17/12/23 2:00	2,76	2,16	0,60	1						0,63	0,62
	17/12/23 3:00	2,75	2,16	0,60	1						0,62	0,62
	17/12/23 4:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,63
	17/12/23 5:00	2,80	2,15	0,65	1						0,66	0,67
	17/12/23 6:00	3,05	2,37	0,68	1						0,89	0,89
	17/12/23 7:00	3,10	2,84	0,25	1						0,93	0,93
	17/12/23 8:00	3,03	2,26	0,77	1						0,89	0,89
	17/12/23 9:00	3,08	2,19	0,89	1						0,90	0,89
	17/12/23 10:00	2,91	2,14	0,76	1						0,78	0,77
	17/12/23 11:00	2,83	2,15	0,68	1						0,69	0,70
	17/12/23 12:00	2,89	2,16	0,74	1						0,75	0,76
	17/12/23 13:00	2,93	2,15	0,78	1						0,79	0,80
	17/12/23 14:00	3,00	2,15	0,85	1						0,86	0,87
	17/12/23 15:00	3,15	2,23	0,93	1						0,94	0,94
	17/12/23 16:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 17:00	4,11	3,17	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 18:00	4,27	3,33	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 19:00	4,22	3,28	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 20:00	4,07	3,13	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 21:00	3,86	2,92	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 22:00	3,65	2,71	0,94	1						0,95	0,95
	17/12/23 23:00	3,30	2,36	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.