

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 17/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	17/12/23 0:00	25,20	23,03	2,16					1	1	1		2		2,34	10,58
	17/12/23 1:00	23,04	16,48	6,55						1	1				6,94	10,05
	17/12/23 2:00	21,98	13,79	8,20						1	1				8,81	10,09
	17/12/23 3:00	21,25	13,31	7,95						1	1				8,52	9,74
	17/12/23 4:00	21,37	13,37	8,00						1	1				8,54	9,81
	17/12/23 5:00	22,01	13,79	8,22						1	1				8,79	10,10
	17/12/23 6:00	24,19	15,20	8,99						1	1				9,65	11,10
	17/12/23 7:00	26,73	17,02	9,71						1	1				10,64	12,24
	17/12/23 8:00	29,81	20,43	9,39					1	1	1		2		10,54	13,41
	17/12/23 9:00	32,97	25,88	7,10					1	1	1		2		8,10	13,64
	17/12/23 10:00	34,94	25,05	9,89				1	1	1	1				11,70	13,72
	17/12/23 11:00	36,80	26,82	9,98				1	1	1	1				11,70	13,73
	17/12/23 12:00	37,41	27,45	9,97				1	1	1	1				12,20	13,73
	17/12/23 13:00	36,71	26,76	9,95				1	1	1	1				12,27	13,73
	17/12/23 14:00	34,01	24,23	9,78				1	1	1	1				12,97	13,52
	17/12/23 15:00	33,68	22,97	10,71				1	1	1	1				13,22	13,27
	17/12/23 16:00	36,45	25,02	11,43				1	1	1	1				13,73	13,73
	17/12/23 17:00	41,00	29,67	11,33	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	17/12/23 18:00	42,33	31,40	10,94	1			1	1	1	1				13,73	13,73
17/12/23 19:00	42,15	32,48	9,67	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
17/12/23 20:00	40,82	33,82	7,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
17/12/23 21:00	38,30	32,60	5,70	1	1		1	1	1	1				13,72	13,71	
17/12/23 22:00	33,48	28,96	4,51	1			1	1	1	1				11,14	11,09	
17/12/23 23:00	29,20	25,38	3,82				1	1	1	1				8,47	8,77	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00. Έως τις 02:00 και στις 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.