

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,25	3,82	1,42				1							1,43	1,42
	01:00	4,80	3,50	1,30				1							1,30	1,30
	02:00	4,68	3,42	1,27				1							1,26	1,26
	03:00	4,56	3,33	1,23				1							1,23	1,23
	04:00	4,56	3,33	1,23				1							1,23	1,23
	05:00	4,72	3,45	1,27				1							1,27	1,27
	06:00	5,47	3,99	1,47				1							1,47	1,47
	07:00	6,33	4,62	1,71				1							1,70	1,71
	08:00	6,83	4,99	1,84	1			1							1,84	1,84
	09:00	7,39	5,39	1,99	1			1							1,99	1,99
	10:00	7,67	5,60	2,07	1			1							2,07	2,07
	11:00	7,66	5,59	2,07	1			1							2,07	2,07
	12:00	7,75	5,66	2,09	1			1							2,09	2,10
	13:00	7,51	5,48	2,03	1			1							2,03	2,03
	14:00	6,99	5,09	1,89	1			1							1,89	1,89
	15:00	6,93	5,06	1,88	1			1							1,87	1,87
	16:00	7,07	5,16	1,91	1			1							1,90	1,91
	17:00	8,39	6,13	2,26	1			1							2,25	2,26
	18:00	8,83	6,44	2,38	1	1		1							2,38	2,38
	19:00	8,68	6,33	2,35	1	1		1							2,35	2,35
	20:00	8,52	6,22	2,30	1	1		1							2,30	2,30
	21:00	7,80	5,69	2,11	1	1		1							2,11	2,11
	22:00	6,92	5,04	1,88	1			1							1,88	1,88
	23:00	5,99	4,43	1,56	1			1							1,57	1,56

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης