

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,46	4,32	1,14	1				1						1,15	1,14	
	01:00	5,02	4,28	0,74	1				1						0,74	0,74	
	02:00	4,86	3,28	1,58					1						1,57	1,60	
	03:00	4,74	3,26	1,48					1						1,48	1,49	
	04:00	4,82	3,27	1,55					1						1,55	1,55	
	05:00	4,89	3,36	1,53					1						1,62	1,61	
	06:00	5,26	3,92	1,35					1						1,42	1,33	
	07:00	6,03	4,44	1,59			1		1						1,66	1,68	
	08:00	7,07	4,76	2,31			1		1						2,42	2,41	
	09:00	8,20	6,68	1,52	1		1		1						2,35	2,70	
	10:00	9,36	8,42	0,94	1	1	1		1						1,29	2,96	
	11:00	9,96	8,95	1,01	1	1	1		1						1,29	3,04	
	12:00	10,06	9,23	0,83	1	1	1		1						1,29	1,93	
	13:00	7,64	6,73	0,91	1	1	1		1						1,23	0,00	
	14:00	8,18	7,84	0,33	1			1	1						0,48	0,58	
	15:00	8,57	8,36	0,21	1			1	1						0,28	0,94	
	16:00	9,13	9,07	0,06	1			1	1						0,07	1,54	
	17:00	9,69	9,62	0,06	1			1	1						0,07	1,79	
	18:00	9,87	9,80	0,07	1			1	1						0,07	2,28	
	19:00	9,09	9,02	0,07	1			1	1						0,07	1,20	
	20:00	7,99	7,92	0,07	1			1	1						0,07	0,09	
	21:00	7,58	7,51	0,07	1			1	1						0,07	0,10	
	22:00	7,20	7,13	0,07	1			1	1						0,07	0,53	
	23:00	6,66	5,70	0,96	1		1		1						0,94	1,22	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και σημειώθηκαν σφάλματα στο δίκτυο. Τα ΑΠ βγήκαν εκτός επικοινωνίας στο διάστημα 13:00-22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης