

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη 12/12/2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|--------------|---|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 5,51 | 5,51 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 5,34 | 5,14 | 0,19 | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 5,17 | 4,55 | 0,62 | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 4,98 | 4,65 | 0,34 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 04:00 | 5,08 | 4,79 | 0,29 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 05:00 | 5,19 | 3,82 | 1,37 | 1 | | | | | 1 | 2,14 |
| | 06:00 | 5,57 | 4,52 | 1,04 | 1 | | | | | 1 | 0,73 |
| | 07:00 | 5,69 | 5,59 | 0,10 | 1 | | | | | 2 | 0,60 |
| | 08:00 | 5,56 | 5,37 | 0,18 | 1 | | | | | 2 | 0,60 |
| | 09:00 | 5,47 | 5,47 | 0,00 | 1 | | | | | 2 | 0,60 |
| | 10:00 | 5,54 | 5,34 | 0,21 | 1 | | | | | 2 | 0,60 |
| | 11:00 | 5,77 | 5,36 | 0,41 | 1 | | | | | 2 | 0,95 |
| | 12:00 | 6,01 | 5,85 | 0,16 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 13:00 | 6,15 | 5,76 | 0,39 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 14:00 | 5,96 | 5,89 | 0,07 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 15:00 | 5,91 | 5,91 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 16:00 | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 17:00 | 6,82 | 6,82 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 18:00 | 7,26 | 7,26 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 19:00 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 20:00 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 21:00 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 22:00 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |
| | 23:00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1,20 |

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |