

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 13/12/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,58	5,58	0,00	1	1					1,20
	01:00	5,42	5,42	0,00	1	1					1,20
	02:00	5,26	5,26	0,00	1	1					1,20
	03:00	5,09	5,09	0,00	1	1					1,20
	04:00	5,03	5,03	0,00	1	1					1,20
	05:00	5,31	5,31	0,00	1	1					2,22
	06:00	5,86	5,81	0,05	1	1					2,65
	07:00	5,80	5,75	0,05	1	1					2,65
	08:00	5,61	5,50	0,11	1	1					2,65
	09:00	5,40	5,13	0,27	1	1					2,65
	10:00	5,09	4,49	0,60	1	1					1,56
	11:00	5,38	4,94	0,44	1	1					0,60
	12:00	5,64	5,16	0,48	1	1					0,60
	13:00	5,89	5,41	0,48	1	1					0,60
	14:00	5,89	5,34	0,55	1	1					0,60
	15:00	6,00	5,44	0,57	1	1					0,60
	16:00	6,08	5,50	0,58	1	1					0,60
	17:00	6,58	5,99	0,59	1	1					0,60
	18:00	6,90	6,32	0,59	1	1					0,60
	19:00	7,03	6,44	0,59	1	1					0,60
	20:00	6,94	6,36	0,59	1	1					0,60
	21:00	7,16	6,57	0,59	1	1					0,60
	22:00	6,68	6,09	0,59	1	1					0,60
	23:00	6,36	5,77	0,59	1	1					0,60

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης