



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 12/12/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,67	1,29	0,38				1	1			0,51	0,52
	01:00	1,56	1,30	0,26				1	1			0,44	0,44
	02:00	1,51	1,31	0,20				1	1			0,39	0,39
	03:00	1,46	1,37	0,09				1	1			0,34	0,34
	04:00	1,43	1,36	0,07				1	1			0,33	0,33
	05:00	1,53	1,51	0,02				1	1			0,37	0,37
	06:00	1,55	1,54	0,00				1	1			0,42	0,43
	07:00	1,56	1,56	0,00				1	1			0,44	0,44
	08:00	1,72	1,66	0,06				1	1			0,58	0,59
	09:00	1,84	1,82	0,02				1	1			0,64	0,64
	10:00	2,00	2,00	0,00				1	1			0,55	0,52
	11:00	2,09	2,09	0,00	1			1	1			0,41	0,42
	12:00	1,99	1,99	0,00	1			1	1			0,33	0,31
	13:00	2,12	2,12	0,00	1			1	1			0,36	0,37
	14:00	2,10	2,09	0,00	1			1	1			0,43	0,42
	15:00	2,06	2,06	0,00	1			1	1			0,37	0,38
	16:00	2,14	2,14	0,00	1			1	1			0,46	0,47
	17:00	2,30	2,30	0,00	1			1	1			0,59	0,60
	18:00	2,45	2,45	0,00	1			1	1			0,70	0,71
	19:00	2,47	2,47	0,00	1			1	1			0,72	0,72
	20:00	2,47	2,46	0,01	1			1	1			0,76	0,76
	21:00	2,27	2,25	0,02	1			1	1			0,60	0,60
	22:00	2,12	2,12	0,00	1			1	1			0,45	0,45
	23:00	1,68	1,67	0,02				1	1			0,28	0,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης