

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 16/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/12/23 0:00	10,82	7,79	3,04						1	3,79
	16/12/23 1:00	10,13	8,64	1,50					1	1	0,84
	16/12/23 2:00	10,22	8,99	1,24					1	1	0,93
	16/12/23 3:00	9,67	8,90	0,77					1	1	0,38
	16/12/23 4:00	9,35	8,60	0,74					1	1	0,06
	16/12/23 5:00	9,54	8,79	0,75					1	1	0,25
	16/12/23 6:00	10,23	9,24	0,98					1	1	0,94
	16/12/23 7:00	10,71	9,17	1,55					1	1	1,42
	16/12/23 8:00	11,45	9,18	2,27					1	1	2,16
	16/12/23 9:00	12,29	9,26	3,03					1	1	3,00
	16/12/23 10:00	12,88	9,16	3,73					1	1	3,59
	16/12/23 11:00	13,72	9,36	4,36					1	1	4,43
	16/12/23 12:00	13,90	9,32	4,58					1	1	4,61
	16/12/23 13:00	14,55	10,55	4,00					1	1	5,09
	16/12/23 14:00	14,69	13,52	1,17	1				1	1	1,28
	16/12/23 15:00	14,51	14,10	0,41	1				1	1	1,09
	16/12/23 16:00	15,53	14,25	1,28	1				1	1	2,12
	16/12/23 17:00	16,47	14,91	1,56	1				1	1	3,06
	16/12/23 18:00	16,67	15,38	1,29	1				1	1	3,25
	16/12/23 19:00	16,63	16,42	0,21	1				1	1	3,22
16/12/23 20:00	15,88	15,47	0,41	1				1	1	2,46	
16/12/23 21:00	14,72	14,24	0,48	1					1	4,46	
16/12/23 22:00	13,39	12,85	0,55	1					1	3,13	
16/12/23 23:00	12,14	11,12	1,02	1					1	1,88	

Μέχρι το μεσημέρι τηρήθηκε επιπλέον εφεδρεία λόγω έντονης κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.