

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
14/12/23 0:00	52,78	51,55	1,23	0,00	1												1		1				1	1	13,33	13,22
14/12/23 1:00	47,18	46,27	0,91	0,00	1												1		1				1		14,00	13,96
14/12/23 2:00	44,93	43,67	1,26	0,00	1												1		1				1		12,46	12,39
14/12/23 3:00	44,02	41,56	2,45	0,00	1												1		1				1		11,36	11,27
14/12/23 4:00	42,86	38,71	4,15	0,00	1												1		1				1		10,50	10,45
14/12/23 5:00	44,04	40,62	3,42	0,00	1												1		1				1		11,69	11,64
14/12/23 6:00	49,10	45,57	3,53	0,00	1												1		1				1		14,53	14,61
14/12/23 7:00	57,39	52,22	5,03	0,14	1						1						1		1				1		13,10	11,76
14/12/23 8:00	61,14	52,94	5,84	2,36	1						1						1		1				1		12,42	12,44
14/12/23 9:00	64,76	56,03	5,57	3,16	1						1						1		1				1		15,22	15,27
14/12/23 10:00	66,76	57,04	4,97	4,76	1						1						1		1				1		15,92	15,69
14/12/23 11:00	68,84	56,94	5,12	6,78	1						1						1		1				1		15,38	15,35
14/12/23 12:00	70,54	56,57	6,48	7,49	1						1						1		1				1		16,94	16,78
14/12/23 13:00	69,29	54,92	6,36	8,01	1						1						1		1				1		15,39	14,73
14/12/23 14:00	68,41	55,14	6,70	6,57	1						1						1		1				1		15,62	15,58
14/12/23 15:00	66,78	53,45	8,81	4,51	1						1						1		1				1		16,52	16,12
14/12/23 16:00	69,28	58,70	9,72	0,86	1						1						1		1				1		20,96	20,64
14/12/23 17:00	76,89	65,63	11,26	0,00	1						1						1		1				1		22,91	22,94
14/12/23 18:00	78,49	63,39	15,10	0,00	1						1						1		1				1		23,60	23,46
14/12/23 19:00	79,13	62,08	17,05	0,00	1						1						1		1				1		25,01	23,72
14/12/23 20:00	77,94	62,02	15,92	0,00	1						1						1		1				1		24,04	23,33
14/12/23 21:00	73,79	53,97	19,82	0,00	1						1						1		1				1		23,69	22,13
14/12/23 22:00	66,86	47,61	19,25	0,00	1						1						1		1				1		21,70	20,04
14/12/23 23:00	58,82	42,04	16,78	0,00	1						1						1		1				1		17,96	16,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ ΘΗΣ-Γεννάδι.
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.