

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/12/23 0:00	50,59	36,65	13,94	0,00	1										1			1					15,64	15,16
15/12/23 1:00	45,40	31,94	13,46	0,00	1										1			1					14,21	13,44
15/12/23 2:00	43,57	31,63	11,94	0,00	1										1			1					11,92	12,22
15/12/23 3:00	42,71	31,40	11,31	0,00	1										1			1					10,98	11,33
15/12/23 4:00	41,59	31,44	10,15	0,00	1										1			1					9,45	10,24
15/12/23 5:00	42,70	32,18	10,53	0,00	1										1			1					9,87	11,31
15/12/23 6:00	47,90	34,78	13,12	0,00	1										1			1					13,36	14,30
15/12/23 7:00	56,40	41,92	14,42	0,06	1										1			1					14,84	15,15
15/12/23 8:00	60,62	43,51	16,09	1,03	1					1							1						16,76	18,11
15/12/23 9:00	63,05	41,76	18,55	2,74	1					1							1						19,21	18,83
15/12/23 10:00	64,03	41,14	18,43	4,46	1					1							1						19,02	18,95
15/12/23 11:00	65,35	41,59	19,31	4,45	1					1							1						19,78	19,55
15/12/23 12:00	65,61	41,73	19,42	4,46	1					1							1						19,60	19,67
15/12/23 13:00	66,21	43,11	19,46	3,65	1					1							1						19,95	19,84
15/12/23 14:00	67,76	46,79	18,93	2,04	1					1							1						22,21	20,20
15/12/23 15:00	68,15	55,63	11,39	1,13	1					1				1			1						11,38	11,59
15/12/23 16:00	71,58	59,52	11,87	0,19	1					1				1			1						13,86	15,15
15/12/23 17:00	76,30	58,09	18,21	0,00	1					1							1						25,77	21,58
15/12/23 18:00	76,30	57,46	18,84	0,00	1					1							1						19,71	19,23
15/12/23 19:00	75,66	54,17	21,49	0,00	1					1							1						22,66	22,54
15/12/23 20:00	74,23	52,09	22,13	0,00	1					1							1			1	1		22,61	22,26
15/12/23 21:00	70,11	51,54	18,56	0,00	1					1							1			1	1		17,86	18,83
15/12/23 22:00	63,51	45,35	18,15	0,00	1					1					1								18,60	19,00
15/12/23 23:00	56,31	39,58	16,72	0,00	1					1							1						16,74	16,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

111

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π αυξομείωση set point .
2. Λειτουργία AEP No4 λόγω ΓΜ ΘΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙ ΕΚΤΟΣ λόγω εργασιών.
3. Λειτουργία AEP No3 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων για 1,5 h.