

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
16/12/23 0:00	49,95	37,94	12,02	0,00	1					1					1			1							11,92	11,86
16/12/23 1:00	45,54	38,27	7,27	0,00	1					1					1			1							7,42	7,22
16/12/23 2:00	43,99	38,80	5,19	0,00	1					1					1			1							6,00	5,54
16/12/23 3:00	41,61	38,77	2,84	0,00	1					1					1			1							3,06	3,13
16/12/23 4:00	40,21	38,85	1,36	0,00	1					1					1			1							0,89	1,52
16/12/23 5:00	40,97	39,62	1,35	0,00	1					1					1			1							1,24	2,29
16/12/23 6:00	44,07	40,51	3,56	0,00	1					1					1			1							4,12	5,37
16/12/23 7:00	48,37	40,19	8,00	0,17	1					1					1			1							10,21	9,67
16/12/23 8:00	53,48	42,79	10,14	0,56	1					1					1			1							13,42	11,76
16/12/23 9:00	61,37	50,45	9,35	1,57	1					1				1	1			1							15,25	11,58
16/12/23 10:00	66,22	51,87	9,33	5,02	1					1				1	1			1							10,65	9,90
16/12/23 11:00	65,83	47,14	11,13	7,56	1					1				1	1			1							12,28	13,43
16/12/23 12:00	66,78	39,40	14,81	12,56	1					1					1			1							18,53	15,88
16/12/23 13:00	64,32	40,20	13,10	11,02	1					1					1			1							16,81	15,09
16/12/23 14:00	62,66	44,12	9,81	8,74	1					1			1					1							16,85	15,69
16/12/23 15:00	62,54	48,60	6,90	7,04	1					1			1					1							17,04	17,11
16/12/23 16:00	63,49	55,45	6,61	1,43	1					1			1					1							16,51	14,95
16/12/23 17:00	69,31	63,74	5,57	0,00	1					1	1		1					1							16,32	15,99
16/12/23 18:00	71,61	66,85	4,76	0,00	1					1	1	1						1							19,16	19,14
16/12/23 19:00	70,77	65,21	5,56	0,00	1					1	1	1	1					1							17,92	17,44
16/12/23 20:00	69,23	63,24	5,99	0,00	1					1	1		1					1							17,14	16,75
16/12/23 21:00	65,89	60,77	5,12	0,00	1					1	1		1					1							13,85	13,67
16/12/23 22:00	61,16	56,01	5,15	0,00	1					1	1		1					1							10,81	8,84
16/12/23 23:00	55,61	50,50	5,11	0,00	1						1		1					1							11,25	10,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω κακοκαιρίας και ΓΜ Αφάντου - Θής εκτός λόγω εργασιών.
2. Λειτουργία AEP No3 λόγω επιδίνωσης καιρικών φαινομένων.
3. Λειτουργία AEP No1 λόγω μετρήσεων καυσαερίων για 1,5 h.
4. Λειτουργία AEP No2 Ε/Δ AEPNo4 λόγω βλάβης αντλίας καυσίμου (14:04 - 20:00)