

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
17/12/23 0:00	49,83	45,61	4,22	0,00	1					1								1						7,71	8,36
17/12/23 1:00	45,80	40,92	4,88	0,00	1					1								1						9,09	7,42
17/12/23 2:00	44,49	38,40	6,09	0,00	1					1								1						8,39	6,26
17/12/23 3:00	42,04	38,55	3,49	0,00	1					1								1						3,22	3,65
17/12/23 4:00	41,36	38,86	2,49	0,00	1					1								1						3,09	2,75
17/12/23 5:00	41,97	38,81	3,16	0,00	1					1								1						2,98	3,56
17/12/23 6:00	43,79	39,14	4,65	0,00	1					1								1						4,42	5,41
17/12/23 7:00	46,13	40,18	5,62	0,33	1					1								1						7,80	7,46
17/12/23 8:00	50,10	38,87	6,13	5,11	1					1								1						8,39	6,53
17/12/23 9:00	53,34	38,87	4,21	10,27	1					1								1						3,16	4,49
17/12/23 10:00	55,59	38,39	4,82	12,39	1					1								1						4,06	4,56
17/12/23 11:00	56,16	38,98	3,01	14,17	1					1								1						3,17	3,32
17/12/23 12:00	56,52	39,27	2,85	14,40	1					1								1						2,99	3,36
17/12/23 13:00	57,23	39,54	3,83	13,86	1					1								1						4,34	4,56
17/12/23 14:00	54,93	39,21	6,12	9,60	1					1								1						6,80	6,89
17/12/23 15:00	54,62	39,71	8,57	6,34	1					1								1						9,54	10,07
17/12/23 16:00	57,17	41,33	14,65	1,19	1					1								1						16,45	16,55
17/12/23 17:00	64,40	46,83	17,57	0,00	1					1					1			1						22,08	19,29
17/12/23 18:00	66,98	48,36	18,63	0,00	1					1					1			1						24,69	20,07
17/12/23 19:00	67,87	48,87	18,99	0,00	1					1					1			1						28,25	20,30
17/12/23 20:00	68,07	48,47	19,60	0,00	1					1					1			1						30,92	20,35
17/12/23 21:00	65,41	46,28	19,12	0,00	1					1					1			1						28,86	19,50
17/12/23 22:00	60,79	44,36	16,44	0,00	1					1					1			1						26,33	18,11
17/12/23 23:00	54,27	41,55	12,72	0,00	1					1					1			1						23,21	15,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω ΓΜ Αφάντου - Θής εκτός λόγω εργασιών.
2. Λειτουργία AEP No4 για μετρήσεις καυσαερίων 1,5 h