



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 14/12/2023						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ			
Πέμπτη	00:00	2,87	1,20	0,83	0,84										1	0,84	0,84
	01:00	2,59	1,20	0,69	0,70										1	0,70	0,70
	02:00	2,36	1,20	0,52	0,65										1	0,52	0,52
	03:00	2,28	1,46	0,41	0,41										1	0,42	0,43
	04:00	2,20	1,26	0,48	0,46										1	0,48	0,50
	05:00	2,23	1,23	0,53	0,47										1	0,53	0,53
	06:00	2,42	1,28	0,58	0,56										1	0,58	0,58
	07:00	2,80	1,31	0,67	0,82										1	0,67	0,67
	08:00	2,91	1,22	0,70	1,00										1	0,70	0,70
	09:00	3,01	1,18	0,83	1,00										1	0,83	0,83
	10:00	3,09	1,19	0,91	0,99										1	0,91	0,91
	11:00	3,16	1,24	0,91	1,01										1	0,94	0,93
	12:00	3,25	1,35	0,88	1,02										1	0,91	0,88
	13:00	3,24	1,61	0,55	1,07			1				1				0,82	0,82
	14:00	3,25	1,26	0,82	1,16			1								0,83	0,83
	15:00	3,32	1,30	0,76	1,26			1								0,80	0,87
	16:00	3,44	1,20	0,78	1,47			1								0,79	0,93
	17:00	3,99	1,45	0,78	1,76			1								0,79	0,98
	18:00	4,15	1,50	0,78	1,87			1				1				0,79	0,98
	19:00	4,14	1,40	0,78	1,97			1				1				0,79	0,98
20:00	4,13	1,38	0,78	1,97			1								0,79	0,98	
21:00	3,91	1,26	0,78	1,87			1								0,79	0,98	
22:00	3,63	1,37	0,78	1,48			1				1				0,79	0,93	
23:00	3,23	1,28	0,78	1,17			1								0,79	0,90	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης