

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 15/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,85	1,19	0,78	0,87			1							0,79	0,85
	01:00	2,48	1,03	0,78	0,67			1							0,79	0,70
	02:00	2,29	1,06	0,66	0,57			1							0,69	0,68
	03:00	2,20	0,98	0,65	0,57			1							0,65	0,65
	04:00	2,15	0,94	0,65	0,56			1							0,65	0,63
	05:00	2,18	0,99	0,64	0,56			1							0,65	0,66
	06:00	2,38	1,08	0,63	0,67			1							0,65	0,71
	07:00	2,70	1,22	0,62	0,86			1							0,65	0,80
	08:00	2,89	1,27	0,65	0,97			1							0,66	0,79
	09:00	3,13	1,26	0,71	1,16			1							0,72	0,72
	10:00	3,26	1,16	0,74	1,36			1							0,74	0,75
	11:00	3,33	1,11	0,75	1,47			1							0,75	0,76
	12:00	3,30	1,08	0,75	1,47			1							0,75	0,75
	13:00	3,27	1,07	0,73	1,46	1									0,74	0,74
	14:00	3,29	1,27	0,75	1,27			1							0,76	0,76
	15:00	3,37	1,32	0,78	1,27			1							0,78	0,78
	16:00	3,51	1,25	0,79	1,46			1							0,80	0,80
	17:00	3,96	1,31	0,90	1,76			1							0,91	0,91
18:00	4,03	1,26	0,91	1,86			1							0,93	0,93	
19:00	3,98	1,21	0,90	1,87			1							0,92	0,92	
20:00	3,89	1,18	0,85	1,86			1							0,85	0,85	
21:00	3,71	1,09	0,85	1,76			1							0,85	0,85	
22:00	3,41	1,15	0,78	1,47			1							0,79	0,79	
23:00	3,13	1,32	0,74	1,08			1							0,75	0,76	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης