

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 16/12/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,79	1,25	0,57	0,96			1							0,58	0,58
	01:00	2,58	1,22	0,60	0,77			1							0,60	0,60
	02:00	2,35	1,27	0,51	0,57			1							0,52	0,51
	03:00	2,26	1,24	0,45	0,56			1							0,46	0,46
	04:00	2,16	1,17	0,43	0,57			1							0,44	0,44
	05:00	2,16	1,16	0,44	0,56			1							0,44	0,45
	06:00	2,31	1,16	0,48	0,66			1							0,48	0,48
	07:00	2,42	1,04	0,53	0,85			1							0,53	0,54
	08:00	2,70	1,14	0,61	0,95			1							0,61	0,61
	09:00	2,91	1,05	0,65	1,21			1							0,65	0,66
	10:00	3,02	1,32	0,66	1,04			1							0,66	0,66
	11:00	3,31	1,78	0,56	0,97			1				1			0,69	0,70
	12:00	3,44	2,22	0,51	0,71	1		1							0,81	0,80
	13:00	3,26	1,86	0,34	1,06			1				1			0,85	0,85
	14:00	3,11	1,74	0,38	0,99			1				1			0,81	0,80
	15:00	3,21	1,70	0,32	1,19	1									0,97	0,97
	16:00	3,38	1,72	0,28	1,39	1									0,97	0,97
	17:00	3,67	1,82	0,45	1,40	1									0,99	0,99
	18:00	3,85	1,44	0,54	1,87	1									0,97	0,97
	19:00	3,76	1,17	0,74	1,84	1									0,94	0,94
20:00	3,67	1,09	0,81	1,78	1									0,91	0,91	
21:00	3,57	1,19	0,67	1,70	1									0,88	0,88	
22:00	3,38	1,57	0,43	1,38	1									0,97	0,97	
23:00	3,12	2,00	0,11	1,01	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης