

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 17/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,73	1,42	0,41	0,90	1									0,81	0,80
	01:00	2,51	1,16	0,53	0,83			1							0,65	0,61
	02:00	2,36	1,15	0,59	0,62			1							0,67	0,67
	03:00	2,25	1,08	0,63	0,54			1							0,66	0,65
	04:00	2,20	1,03	0,62	0,55			1							0,62	0,63
	05:00	2,18	1,05	0,58	0,55			1							0,66	0,66
	06:00	2,25	1,06	0,65	0,54	1									0,66	0,65
	07:00	2,46	1,22	0,58	0,66	1									0,59	0,60
	08:00	2,81	1,30	0,69	0,83	1									0,69	0,69
	09:00	2,99	1,27	0,77	0,96	1									0,77	0,77
	10:00	3,12	1,25	0,78	1,09	1									0,79	0,80
	11:00	3,20	1,22	0,83	1,15	1									0,83	0,83
	12:00	3,42	1,29	0,90	1,22	1									0,91	0,90
	13:00	3,56	1,38	0,94	1,24	1									0,98	0,98
	14:00	3,47	1,31	0,93	1,23	1									0,98	0,98
	15:00	3,41	1,06	0,76	1,59			1							0,77	0,93
	16:00	3,52	1,05	0,73	1,74			1							0,74	0,95
	17:00	3,88	1,20	0,73	1,95			1							0,74	0,98
	18:00	4,05	1,27	0,73	2,05			1							0,74	0,99
	19:00	4,05	1,28	0,73	2,04			1							0,74	0,99
20:00	4,02	1,05	0,93	2,03			1							0,94	0,99	
21:00	3,86	0,93	0,93	2,01			1							0,97	0,97	
22:00	3,59	0,94	0,93	1,73			1							0,98	0,97	
23:00	3,32	1,15	0,93	1,24			1							0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης