

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 18/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	18/12/23 0:00	3,04	2,15	0,89	1						0,90	0,89
	18/12/23 1:00	2,87	2,14	0,73	1						0,74	0,74
	18/12/23 2:00	2,82	2,14	0,67	1						0,68	0,69
	18/12/23 3:00	2,82	2,15	0,68	1						0,69	0,69
	18/12/23 4:00	2,84	2,14	0,70	1						0,71	0,71
	18/12/23 5:00	2,93	2,15	0,78	1						0,79	0,79
	18/12/23 6:00	3,20	2,26	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 7:00	3,33	2,39	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 8:00	3,11	2,20	0,92	1						0,93	0,92
	18/12/23 9:00	2,87	2,40	0,47	1						0,48	0,70
	18/12/23 10:00	2,80	2,34	0,45	1						0,45	0,65
	18/12/23 11:00	2,63	2,14	0,49	1						0,50	0,50
	18/12/23 12:00	2,61	2,15	0,47	1						0,47	0,49
	18/12/23 13:00	2,77	2,13	0,64	1						0,64	0,64
	18/12/23 14:00	2,95	2,16	0,78	1						0,79	0,80
	18/12/23 15:00	3,25	2,33	0,92	1						0,95	0,95
	18/12/23 16:00	3,53	2,59	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 17:00	4,09	3,15	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 18:00	4,26	3,32	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 19:00	4,27	3,33	0,94	1						0,95	0,95
	18/12/23 20:00	4,19	3,26	0,92	1						0,95	0,95
	18/12/23 21:00	4,05	3,14	0,91	1						0,95	0,95
	18/12/23 22:00	3,67	2,78	0,89	1						0,95	0,95
	18/12/23 23:00	3,29	2,39	0,89	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 9:30 με 10:18 υπήρχε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.