

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 18/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,94	1,03	0,88	1,03			1							0,91	0,91
	01:00	2,60	0,98	0,79	0,83			1							0,81	0,80
	02:00	2,38	1,02	0,73	0,63			1							0,74	0,74
	03:00	2,31	1,29	0,51	0,51			1			1				0,51	0,66
	04:00	2,26	1,00	0,72	0,53			1							0,73	0,72
	05:00	2,29	1,07	0,69	0,52			1							0,69	0,69
	06:00	2,47	1,23	0,71	0,53			1							0,71	0,71
	07:00	2,89	1,25	0,86	0,78			1							0,86	0,87
	08:00	3,08	1,02	0,94	1,12			1							0,94	0,94
	09:00	3,10	1,46	0,34	1,31			1					1		0,35	0,78
	10:00	3,05	1,63	0,00	1,43			1					1		0,00	0,65
	11:00	2,98	1,47	0,00	1,50			1							0,00	0,74
	12:00	2,88	1,37	0,00	1,52			1							0,00	0,85
	13:00	2,99	1,45	0,02	1,52			1							0,03	0,66
	14:00	3,06	1,10	0,44	1,52			1							0,52	0,66
	15:00	3,19	1,03	0,64	1,52			1							0,64	0,64
	16:00	3,47	1,08	0,69	1,70			1							0,69	0,69
	17:00	3,97	1,18	0,83	1,95			1							0,83	0,84
	18:00	4,24	1,23	0,98	2,02			1							0,99	0,99
	19:00	4,23	1,15	0,94	2,13			1							0,99	0,99
20:00	4,16	1,11	0,93	2,12			1							0,99	0,99	
21:00	4,01	1,02	0,93	2,06			1							0,98	0,98	
22:00	3,68	0,96	0,92	1,80			1							0,96	0,96	
23:00	3,30	1,15	0,93	1,23			1							0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

1. Τις ώρες 3:00-4:00 έγινε πλύση της μονάδας G3
2. Τις ώρες 09:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη Γραμμή ΜΤ Ρ220 από το ΔΕΔΔΗΕ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης