

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 19/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	19/12/23 0:00	3,05	2,17	0,88	1						0,89	0,89	
	19/12/23 1:00	2,87	2,14	0,74	1						0,75	0,74	
	19/12/23 2:00	2,80	2,14	0,67	1						0,68	0,67	
	19/12/23 3:00	2,80	2,15	0,65	1						0,66	0,66	
	19/12/23 4:00	2,83	2,16	0,68	1						0,71	0,71	
	19/12/23 5:00	2,94	2,19	0,74	1						0,80	0,80	
	19/12/23 6:00	3,36	2,60	0,76	1						0,95	0,95	
	19/12/23 7:00	3,44	3,27	0,17	1	1					0,22	0,13	
	19/12/23 8:00	3,14	2,75	0,39	1						0,63	0,73	
	19/12/23 9:00	2,83	2,44	0,39	1						0,73	0,71	
	19/12/23 10:00	2,62	2,30	0,32	1						0,50	0,49	
	19/12/23 11:00	2,53	2,24	0,29	1						0,41	0,39	
	19/12/23 12:00	2,47	2,20	0,28	1						0,33	0,33	
	19/12/23 13:00	2,65	2,37	0,28	1						0,51	0,52	
	19/12/23 14:00	2,77	2,54	0,23	1						0,63	0,63	
	19/12/23 15:00	3,04	2,87	0,16	1						0,86	0,87	
	19/12/23 16:00	3,35	3,26	0,09	1						0,95	0,95	
	19/12/23 17:00	3,95	3,91	0,05	1						0,95	0,95	
	19/12/23 18:00	4,14	4,11	0,02	1						1	0,95	0,95
	19/12/23 19:00	4,13	4,11	0,02	1						1	0,95	0,95
	19/12/23 20:00	4,06	4,05	0,01	1						1	0,95	0,95
	19/12/23 21:00	3,92	3,92	0,00	1						1	0,95	0,95
	19/12/23 22:00	3,62	3,62	0,00	1							0,95	0,95
	19/12/23 23:00	3,26	3,26	0,00	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.