

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | | | | | | | Τρίτη 19/12/2023 | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|---------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 12,5 | 1,3 | 1,1 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum x11 | HZ x5 | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 19/12/23 0:00 | 25,70 | 20,65 | 5,05 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 8,36 | 8,29 |
| | 19/12/23 1:00 | 22,96 | 19,70 | 3,26 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,72 | 5,84 |
| | 19/12/23 2:00 | 22,04 | 18,13 | 3,91 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,91 | 6,90 |
| | 19/12/23 3:00 | 21,60 | 17,73 | 3,88 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,50 | 6,49 |
| | 19/12/23 4:00 | 21,57 | 17,00 | 4,57 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,37 | 6,41 |
| | 19/12/23 5:00 | 23,04 | 17,53 | 5,51 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,78 | 7,85 |
| | 19/12/23 6:00 | 27,14 | 21,42 | 5,72 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10,74 | 10,81 |
| | 19/12/23 7:00 | 33,11 | 28,17 | 4,94 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 12,41 | 12,42 |
| | 19/12/23 8:00 | 34,72 | 30,40 | 4,32 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,07 | 12,88 |
| | 19/12/23 9:00 | 34,00 | 29,60 | 4,40 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10,95 | 10,90 |
| | 19/12/23 10:00 | 32,28 | 28,19 | 4,08 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10,44 | 10,41 |
| | 19/12/23 11:00 | 31,20 | 29,95 | 1,25 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,51 | 9,52 |
| | 19/12/23 12:00 | 31,09 | 29,50 | 1,59 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,33 | 9,43 |
| | 19/12/23 13:00 | 31,70 | 29,71 | 2,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11,02 | 11,05 |
| | 19/12/23 14:00 | 31,76 | 29,61 | 2,14 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11,18 | 11,15 |
| | 19/12/23 15:00 | 32,55 | 31,16 | 1,39 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11,58 | 11,58 |
| | 19/12/23 16:00 | 34,97 | 33,48 | 1,49 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 12,84 | 12,23 |
| | 19/12/23 17:00 | 42,74 | 41,69 | 1,05 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13,63 | 13,58 |
| | 19/12/23 18:00 | 44,89 | 44,28 | 0,61 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13,73 | 13,73 |
| | 19/12/23 19:00 | 44,68 | 44,05 | 0,63 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13,73 | 13,73 |
| 19/12/23 20:00 | 43,38 | 42,51 | 0,87 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13,73 | 13,73 | |
| 19/12/23 21:00 | 40,23 | 37,89 | 2,34 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,30 | 13,22 | |
| 19/12/23 22:00 | 35,30 | 34,16 | 1,14 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,48 | 11,43 | |
| 19/12/23 23:00 | 30,43 | 30,32 | 0,12 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,70 | 9,02 | |

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διακοπή στις 16:10 λόγω βλάβης της μονάδας G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.