

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
19/12/23 0:00	51,06	49,53	1,52	0,00	1				0	1						1	1							4,86	6,06
19/12/23 1:00	46,06	44,16	1,89	0,00	1				0	1						1	1							7,78	7,53
19/12/23 2:00	44,58	42,90	1,67	0,00	1				0	1						1	1							6,87	6,13
19/12/23 3:00	43,29	41,96	1,32	0,00	1				0	1						1	1							6,31	4,90
19/12/23 4:00	42,49	40,49	2,00	0,00	1				0	1						1	1							6,27	4,18
19/12/23 5:00	44,22	42,97	1,25	0,00	1				0	1						1	1							6,06	5,83
19/12/23 6:00	49,94	49,08	0,86	0,00	1				0	1						1	1							10,76	10,13
19/12/23 7:00	56,73	55,68	0,76	0,29	1				0	1	1					1	1							8,00	5,36
19/12/23 8:00	60,28	54,80	0,30	5,18	1				0	1	1					1	1							6,12	5,31
19/12/23 9:00	61,86	50,80	0,04	11,02	1				0	1	1					1	1							5,05	3,61
19/12/23 10:00	61,51	47,45	0,05	14,00	1				0	1	1					1	1							2,68	0,24
19/12/23 11:00	60,83	45,10	0,37	15,36	1				0	1			1			1	1							4,97	5,40
19/12/23 12:00	61,12	44,76	0,70	15,66	1				0	1			1			1	1							7,00	6,98
19/12/23 13:00	60,88	46,75	0,77	13,36	1				0	1			1			1	1							9,04	9,02
19/12/23 14:00	59,89	49,25	0,58	10,07	1				0	1			1			1	1							5,55	4,72
19/12/23 15:00	59,60	52,90	0,30	6,40	1				0	1			1			1	1							0,57	0,87
19/12/23 16:00	62,50	60,64	0,41	1,45	1				1	1			1			1	1							2,71	3,51
19/12/23 17:00	70,70	70,34	0,35	0,00	1				1	1			1			1	1							10,75	10,92
19/12/23 18:00	73,33	72,08	1,25	0,00	1				1	1			1			1	1							13,59	13,65
19/12/23 19:00	74,52	72,64	1,88	0,00	1				1	1			1			1	1							14,74	14,81
19/12/23 20:00	75,32	73,40	1,92	0,00	1				1	1			1			1	1							15,56	15,54
19/12/23 21:00	72,66	70,10	2,55	0,00	1				1	1			1			1	1							14,48	13,70
19/12/23 22:00	67,00	62,81	4,19	0,00	1								1			1	1						1	18,73	18,79
19/12/23 23:00	58,90	53,60	5,30	0,00	1								1			1	1					1	17,94	17,65	

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ μετά από συντήρηση σε πρόγραμμα.
2. Προγραμματισμένες μετρήσεις καυσαερίων DG1 και DG2 ΘΗΣ για 1,5 h
3. Προγραμματισμένες μετρήσεις καυσαερίων DG4 ΑΗΣ για 1,5 h
4. Λειτουργία ΑΕΡNo4 λόγω εκτός της ΓΜ Αφάντου ΘΗΣ.