



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 19/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,87	0,97	0,93	0,98			1							0,97	0,97
	01:00	2,53	0,88	0,88	0,77			1							0,89	0,89
	02:00	2,35	0,91	0,80	0,64			1							0,80	0,81
	03:00	2,21	0,91	0,76	0,55			1							0,76	0,75
	04:00	2,16	0,91	0,75	0,50			1							0,75	0,75
	05:00	2,20	0,91	0,74	0,56			1							0,74	0,74
	06:00	2,39	0,94	0,81	0,64			1							0,82	0,83
	07:00	2,75	1,06	0,81	0,88			1							0,95	0,95
	08:00	2,77	1,10	0,68	1,00	1									0,78	0,77
	09:00	2,79	1,20	0,52	1,07	1									0,74	0,74
	10:00	2,72	1,28	0,41	1,03			1							0,72	0,72
	11:00	2,70	1,25	0,40	1,05			1							0,74	0,74
	12:00	2,63	1,27	0,32	1,04	1									0,62	0,63
	13:00	2,71	1,22	0,27	1,22			1							0,68	0,69
	14:00	2,78	1,15	0,29	1,34			1							0,69	0,68
	15:00	2,83	1,23	0,24	1,37			1							0,70	0,71
	16:00	3,19	1,24	0,14	1,81			1							0,78	0,78
	17:00	3,76	1,47	0,09	2,20			1				1			0,81	0,81
	18:00	4,06	1,79	0,07	2,20			1				1			0,81	0,81
	19:00	4,07	1,84	0,03	2,20			1				1			0,82	0,82
20:00	4,08	1,88	0,01	2,20			1				1			0,83	0,82	
21:00	3,88	1,67	0,00	2,21			1				1			0,78	0,78	
22:00	3,62	1,41	0,00	2,20			1							0,84	0,84	
23:00	3,28	1,24	0,04	2,00			1							0,78	0,78	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης