

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                    |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |       |       |     | Τετάρτη 20/12/2023 |     |          |   |  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|--------------------|-----|----------|---|--|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                    |                       |                       | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85               | 1,1 | 1,1      |   |  |
| Ημέρα                          | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G6  | G7                 | G8  | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη                        | 20/12/23 0:00  | 3,06                               | 3,06                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,91  | 0,91   |
|                                | 20/12/23 1:00  | 2,87                               | 2,87                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,75  | 0,74   |
|                                | 20/12/23 2:00  | 2,81                               | 2,81                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,68  | 0,68   |
|                                | 20/12/23 3:00  | 2,83                               | 2,83                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,69  | 0,70   |
|                                | 20/12/23 4:00  | 2,83                               | 2,83                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,72  | 0,71   |
|                                | 20/12/23 5:00  | 2,91                               | 2,91                  | 0,00                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,78  | 0,78   |
|                                | 20/12/23 6:00  | 3,18                               | 3,17                  | 0,01                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,94  | 0,94   |
|                                | 20/12/23 7:00  | 3,30                               | 3,23                  | 0,07                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 8:00  | 3,21                               | 3,08                  | 0,13                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,94  | 0,94   |
|                                | 20/12/23 9:00  | 2,94                               | 2,69                  | 0,25                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,82  | 0,80   |
|                                | 20/12/23 10:00 | 2,81                               | 2,54                  | 0,27                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,68  | 0,68   |
|                                | 20/12/23 11:00 | 2,74                               | 2,48                  | 0,27                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,60  | 0,62   |
|                                | 20/12/23 12:00 | 2,78                               | 2,61                  | 0,16                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,64  | 0,64   |
|                                | 20/12/23 13:00 | 2,87                               | 2,72                  | 0,15                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,72  | 0,72   |
|                                | 20/12/23 14:00 | 3,00                               | 2,93                  | 0,08                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,88  | 0,86   |
|                                | 20/12/23 15:00 | 3,20                               | 3,11                  | 0,09                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,91  | 0,92   |
|                                | 20/12/23 16:00 | 3,57                               | 3,49                  | 0,08                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 17:00 | 4,25                               | 3,81                  | 0,43                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 18:00 | 4,32                               | 3,54                  | 0,78                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 19:00 | 4,25                               | 3,39                  | 0,86                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 20:00 | 4,15                               | 3,28                  | 0,88                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 21:00 | 3,98                               | 3,11                  | 0,87                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 22:00 | 3,63                               | 2,70                  | 0,92                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 20/12/23 23:00 | 3,31                               | 2,42                  | 0,89                  | 1     |       |     |                    |     |          | 0,95  | 0,95   |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.