

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,54	5,36	0,18		1		1							1,23	1,21
	01:00	4,95	4,62	0,33				1							1,02	1,07
	02:00	4,77	4,51	0,25				1							1,52	1,51
	03:00	4,66	4,54	0,12				1							1,40	1,40
	04:00	4,64	4,52	0,12				1							1,37	1,38
	05:00	4,96	4,89	0,07				1							1,59	1,59
	06:00	5,77	5,73	0,04		1		1							1,43	1,43
	07:00	6,93	6,92	0,00		1		1							1,92	1,92
	08:00	7,51	7,49	0,02	1	1		1							2,03	2,04
	09:00	7,65	7,35	0,31	1	1		1							2,07	2,07
	10:00	7,56	6,79	0,78	1	1		1							2,01	2,01
	11:00	6,96	6,14	0,82	1	1		1							1,57	1,55
	12:00	6,76	5,75	1,01		1		1							1,53	1,51
	13:00	6,62	5,61	1,01		1		1							1,79	1,79
	14:00	6,52	5,45	1,07		1		1							1,83	1,83
	15:00	6,55	5,75	0,80		1		1							1,76	1,77
	16:00	7,01	6,28	0,74		1	1	1							1,70	1,71
	17:00	8,27	7,09	1,18		1	1	1							2,22	2,23
	18:00	8,61	8,05	0,56				1	1						0,99	1,08
	19:00	8,63	7,60	1,03				1	1						2,11	2,10
	20:00	8,53	7,70	0,83				1	1						2,02	2,01
	21:00	7,74	7,01	0,72				1	1						1,25	1,24
	22:00	7,00	6,71	0,29				1	1						0,68	0,88
	23:00	5,97	5,84	0,13		1		1							1,65	1,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης