

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 20/12/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,40	1,33	0,07				1	1			0,30	0,29
	01:00	1,20	1,14	0,07				1	1			0,08	0,09
	02:00	1,17	1,13	0,04				1	1			0,05	0,05
	03:00	1,16	1,13	0,03				1	1			0,04	0,04
	04:00	1,17	1,14	0,02				1	1			0,03	0,05
	05:00	1,18	1,18	0,00				1	1			0,00	0,06
	06:00	1,27	1,26	0,00				1	1			0,00	0,15
	07:00	1,28	1,27	0,01				1	1			0,00	0,16
	08:00	1,38	1,38	0,01				1	1			0,00	0,27
	09:00	1,37	1,37	0,01				1	1			0,00	0,25
	10:00	1,46	1,45	0,01				1	1			0,00	0,34
	11:00	1,48	1,48	0,01				1	1			0,00	0,37
	12:00	1,42	1,41	0,01				1	1			0,00	0,30
	13:00	1,37	1,37	0,01				1	1			0,00	0,25
	14:00	1,39	1,38	0,01				1	1			0,00	0,27
	15:00	1,50	1,39	0,11				1	1			0,11	0,32
	16:00	1,86	1,46	0,40				1	1			0,41	0,43
	17:00	2,14	1,70	0,44				1	1			0,46	0,49
	18:00	2,29	1,79	0,50				1	1			0,51	0,51
	19:00	2,22	1,76	0,46				1	1			0,51	0,52
20:00	2,25	1,80	0,45				1	1			0,56	0,56	
21:00	2,10	1,65	0,45				1	1			0,54	0,53	
22:00	1,91	1,47	0,44				1	1			0,50	0,50	
23:00	1,75	1,33	0,42				1	1			0,44	0,41	

Παρατηρήσεις:

1) Ο περιορισμός του set-point οφείλεται σε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης