

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 20/12/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																		
		ΤΕ (MW)																		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη	00:00	1,33	1,20	0,13	1				1							1,00	0,23	0,21	54%	384
	01:00	1,23	1,18	0,05	1				1							1,02	0,13	0,11	54%	379
	02:00	1,21	1,16	0,05	1				1							1,04	0,10	0,09	53%	373
	03:00	1,23	1,22	0,01	1				1							0,98	0,11	0,10	55%	391
	04:00	1,19	1,19	0,00	1				1							1,01	0,07	0,07	54%	382
	05:00	1,20	1,20	0,00	1				1							1,00	0,09	0,08	55%	385
	06:00	1,26	1,26	0,00	1		1									0,94	0,11	0,11	57%	403
	07:00	1,31	1,31	0,00	1		1									0,89	0,21	0,19	60%	418
	08:00	1,32	1,32	0,00	1		1									0,88	0,21	0,21	60%	420
	09:00	1,35	1,32	0,03	1		1									0,88	0,22	0,23	60%	419
	10:00	1,39	1,33	0,05	1		1									0,87	0,26	0,26	61%	422
	11:00	1,49	1,43	0,06	1		1									0,77	0,36	0,37	65%	452
	12:00	1,48	1,35	0,13	1		1									0,85	0,36	0,36	61%	427
	13:00	1,47	1,27	0,20	1		1									0,93	0,28	0,29	58%	405
	14:00	1,47	1,31	0,16	1				1							0,89	0,35	0,35	59%	416
	15:00	1,52	1,33	0,19	1				1							0,87	0,40	0,40	60%	422
	16:00	1,62	1,42	0,20	1				1							0,78	0,45	0,45	65%	449
	17:00	1,81	1,71	0,10	1				1							0,49	0,52	0,52	78%	529
	18:00	1,93	1,89	0,04	1				1							0,31	0,54	0,54	86%	581
	19:00	1,97	1,82	0,14	1				1							0,38	0,55	0,55	83%	561
	20:00	1,91	1,76	0,16	1				1							0,44	0,55	0,55	80%	542
	21:00	1,79	1,57	0,22	1				1							0,63	0,52	0,52	71%	490
	22:00	1,66	1,44	0,23	1				1							0,76	0,49	0,49	65%	452
	23:00	1,56	1,41	0,16	1				1							0,79	0,44	0,44	64%	444
		35,71 MWh														ΑΩΛ: 6,30		10.545 €		

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης