

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
20/12/23 0:00	52,13	46,26	5,87	0,00	1											0	1	1						1	16,56	15,54	
20/12/23 1:00	46,84	39,48	7,37	0,00	1											0	1	1						1	19,04	13,83	
20/12/23 2:00	44,71	36,56	8,16	0,00	1											0	1	1						1	19,14	12,19	
20/12/23 3:00	43,83	34,59	9,24	0,00	1											0	1	1						1	19,49	11,11	
20/12/23 4:00	43,05	33,77	9,28	0,00	1											0	1	1						1	20,25	10,61	
20/12/23 5:00	44,96	36,40	8,56	0,00	1											0	1	1						1	17,24	12,39	
20/12/23 6:00	49,86	40,75	9,11	0,00	1											0	1	1						1	18,49	14,80	
20/12/23 7:00	55,97	46,22	9,57	0,17	1											0	1	1						1	19,22	14,32	
20/12/23 8:00	59,27	45,07	11,16	3,03	1											0	1							1	18,58	16,51	
20/12/23 9:00	62,18	42,76	11,69	7,73	1											0	1		1						15,03	15,06	
20/12/23 10:00	62,57	42,62	10,09	9,86	1											0	1		1						9,75	10,27	
20/12/23 11:00	64,14	42,63	9,26	12,26	1											0	1		1						9,44	9,59	
20/12/23 12:00	63,98	45,19	9,33	9,46	1											0	1		1						10,20	9,35	
20/12/23 13:00	65,58	50,69	6,08	8,81	1				1							0	1							1	6,41	7,66	
20/12/23 14:00	66,84	53,75	7,82	5,27	1				1							0	1							1	11,20	9,31	
20/12/23 15:00	68,43	56,26	7,08	5,08	1				1							0	1							1	10,04	8,16	
20/12/23 16:00	69,42	60,82	7,92	0,67	1				1							0	1							1	1	14,68	14,25
20/12/23 17:00	76,36	63,56	12,80	0,00	1				1							0	1						1	1	1	24,79	22,80
20/12/23 18:00	78,02	60,04	17,98	0,00	1				1							0	1						1	1	29,98	23,35	
20/12/23 19:00	78,41	54,18	24,23	0,00	1				1							0	1						1		23,39	23,52	
20/12/23 20:00	77,38	54,40	22,98	0,00	1				1							0	1						1		22,90	23,19	
20/12/23 21:00	74,34	52,18	22,16	0,00	1											0	1	1					1		21,95	22,29	
20/12/23 22:00	67,26	47,17	20,09	0,00	1											0	1	1							19,59	20,18	
20/12/23 23:00	59,38	41,57	17,81	0,00	1											0	1								17,72	17,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ για στρώσιμο μετά από συντήρηση
2. Λειτουργία ΑΕΡ4 λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας
3. Μετρήσεις καυσαερίων σε D3 και D5 ΘΗΣ