



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 20/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,87	0,99	0,25	1,63			1							0,63	0,78
	01:00	2,53	0,90	0,40	1,24			1							0,65	0,65
	02:00	2,38	0,98	0,36	1,04			1							0,70	0,70
	03:00	2,27	0,92	0,47	0,88			1							0,68	0,68
	04:00	2,20	0,89	0,56	0,76			1							0,67	0,67
	05:00	2,20	0,90	0,52	0,78			1							0,65	0,65
	06:00	2,42	1,00	0,61	0,81			1							0,69	0,69
	07:00	2,74	0,95	0,77	1,02			1							0,79	0,80
	08:00	2,96	0,99	0,72	1,25			1							0,74	0,74
	09:00	2,97	0,91	0,74	1,32			1							0,74	0,77
	10:00	3,17	1,06	0,80	1,31			1							0,85	0,88
	11:00	3,27	1,18	0,70	1,39			1							0,87	0,86
	12:00	3,32	1,25	0,69	1,38			1							0,77	0,76
	13:00	3,18	1,03	0,71	1,43			1							0,74	0,74
	14:00	3,19	1,00	0,74	1,45			1							0,75	0,73
	15:00	3,34	1,16	0,70	1,47			1							0,71	0,71
	16:00	3,50	1,11	0,72	1,67			1							0,72	0,73
	17:00	3,84	1,35	0,73	1,76			1							0,76	0,77
	18:00	4,03	1,33	0,74	1,96			1							0,75	0,89
19:00	4,04	1,49	0,78	1,76			1				1			0,79	0,88	
20:00	4,06	1,62	0,78	1,66			1				1			0,78	0,88	
21:00	3,84	1,57	0,81	1,46			1				1			0,81	0,90	
22:00	3,58	1,53	0,78	1,27			1				1			0,78	0,83	
23:00	3,24	1,83	0,54	0,87			1				1	1		0,54	0,65	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλύσιμο της μονάδας G3 από τον Σταθμό

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης