

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 21/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	21/12/23 0:00	3,06	2,19	0,87	1						0,91	0,91	
	21/12/23 1:00	2,88	2,14	0,74	1						0,76	0,75	
	21/12/23 2:00	2,79	2,13	0,65	1						0,66	0,66	
	21/12/23 3:00	2,75	2,15	0,60	1						0,62	0,61	
	21/12/23 4:00	2,75	2,14	0,61	1						0,62	0,62	
	21/12/23 5:00	2,96	2,18	0,78	1						0,79	0,80	
	21/12/23 6:00	3,13	2,78	0,35	1						0,92	0,91	
	21/12/23 7:00	3,26	3,04	0,21	1						0,93	0,93	
	21/12/23 8:00	3,46	3,34	0,11	1						0,95	0,95	
	21/12/23 9:00	3,36	3,32	0,04	1						0,94	0,94	
	21/12/23 10:00	3,10	2,93	0,17	1						0,89	0,89	
	21/12/23 11:00	3,51	3,24	0,27	1						0,95	0,95	
	21/12/23 12:00	3,61	3,32	0,29	1						0,95	0,95	
	21/12/23 13:00	3,83	3,41	0,43	1						0,95	0,95	
	21/12/23 14:00	4,03	3,88	0,16	1						0,95	0,95	
	21/12/23 15:00	3,85	3,56	0,28	1						1	0,95	0,95
	21/12/23 16:00	3,80	3,50	0,30	1							0,95	0,95
	21/12/23 17:00	4,18	3,99	0,20	1							0,95	0,95
	21/12/23 18:00	4,33	4,13	0,20	1						1	0,95	0,95
	21/12/23 19:00	4,21	3,85	0,36	1							0,95	0,95
	21/12/23 20:00	4,09	3,49	0,59	1							0,95	0,95
	21/12/23 21:00	3,96	3,18	0,78	1							0,95	0,95
	21/12/23 22:00	3,64	2,77	0,86	1							0,95	0,95
	21/12/23 23:00	3,24	2,45	0,79	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.