

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 21/12/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,71	1,31	0,39				1	1			0,40	0,39
	01:00	1,68	1,46	0,23	1			1				0,35	0,44
	02:00	1,59	1,35	0,24	1			1				0,44	0,43
	03:00	1,55	1,19	0,36	1			1				0,36	0,37
	04:00	1,53	1,18	0,35	1			1				0,36	0,36
	05:00	1,53	1,17	0,36	1			1				0,37	0,36
	06:00	1,58	1,42	0,16	1			1				0,43	0,46
	07:00	1,35	1,33	0,02	1			1				0,05	0,24
	08:00	1,58	1,58	0,00	1			1				0,00	0,46
	09:00	1,68	1,61	0,07	1			1				0,08	0,54
	10:00	1,92	1,57	0,36	1			1				0,65	0,64
	11:00	1,93	1,72	0,21	1			1				0,67	0,66
	12:00	1,92	1,53	0,38	1			1				0,64	0,62
	13:00	1,97	1,56	0,41	1			1				0,67	0,66
	14:00	1,99	1,77	0,22	1			1				0,70	0,70
	15:00	2,00	1,69	0,31	1			1				0,57	0,55
	16:00	2,09	1,82	0,28	1			1				0,60	0,59
	17:00	2,37	2,29	0,07	1			1	1			0,66	0,66
	18:00	2,40	2,31	0,10	1			1	1			0,71	0,71
	19:00	2,34	2,18	0,15	1			1	1			0,67	0,65
	20:00	2,29	2,22	0,06	1			1	1			0,61	0,61
	21:00	2,18	2,12	0,06	1			1	1			0,51	0,50
	22:00	1,99	1,97	0,02	1			1	1			0,37	0,41
	23:00	1,76	1,67	0,09	1				1			0,62	0,61

Παρατηρήσεις:

1) Ο περιορισμός του set-point οφείλεται σε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης