

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 21/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	21/12/23 0:00	11,15	8,62	2,53						1	3,90	
	21/12/23 1:00	10,38	7,88	2,51						1	3,63	
	21/12/23 2:00	10,53	8,70	1,83						1	3,68	
	21/12/23 3:00	10,01	9,76	0,25				1		1	0,72	
	21/12/23 4:00	9,62	9,37	0,24				1		1	0,33	
	21/12/23 5:00	10,13	9,94	0,19				1		1	0,84	
	21/12/23 6:00	11,41	11,27	0,14				1		1	2,12	
	21/12/23 7:00	13,80	12,87	0,93				1		1	4,51	
	21/12/23 8:00	15,46	15,43	0,04				1	1	1	3,02	
	21/12/23 9:00	16,85	16,38	0,47				1	1	1	4,41	
	21/12/23 10:00	17,08	15,73	1,35				1	1	1	4,64	
	21/12/23 11:00	17,10	16,78	0,32				1	1	1	4,66	
	21/12/23 12:00	17,10	16,91	0,19				1	1	1	4,66	
	21/12/23 13:00	16,10	15,91	0,18				1	1	1	3,66	
	21/12/23 14:00	15,43	15,18	0,25				1	1	1	2,99	
	21/12/23 15:00	16,37	16,08	0,29				1	1	1	3,93	
	21/12/23 16:00	17,28	17,02	0,27				1	1	1	4,84	
	21/12/23 17:00	18,29	18,17	0,11				1	1	1	5,85	
	21/12/23 18:00	18,43	18,40	0,04		1			1		1	5,02
	21/12/23 19:00	18,41	18,35	0,06		1			1		1	5,00
	21/12/23 20:00	17,79	17,79	0,00		1			1		1	4,37
	21/12/23 21:00	16,69	16,51	0,18		1			1		1	3,28
	21/12/23 22:00	14,96	14,33	0,63		1			1		1	1,54
	21/12/23 23:00	13,38	13,32	0,07		1			1		1	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.