

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7			
21/12/23 0:00	51,93	37,92	14,01	0,00	1						1				1												13,56	13,74
21/12/23 1:00	46,67	38,32	8,35	0,00	1						1				1												8,19	8,36
21/12/23 2:00	44,37	38,77	5,60	0,00	1						1				1												5,20	5,79
21/12/23 3:00	43,22	38,72	4,49	0,00	1						1				1												3,76	4,53
21/12/23 4:00	42,88	38,78	4,10	0,00	1						1				1												3,32	4,28
21/12/23 5:00	44,57	39,88	4,68	0,00	1						1				1												5,12	5,96
21/12/23 6:00	48,45	42,84	5,61	0,00	1						1				1	1											5,54	5,91
21/12/23 7:00	55,98	51,88	4,09	0,00	1						1				1	1											5,61	5,51
21/12/23 8:00	63,01	59,84	3,17	0,00	1						1				1	1	1										5,21	3,79
21/12/23 9:00	68,00	65,06	2,93	0,01							1				1	1	1	1									4,95	3,55
21/12/23 10:00	73,18	71,33	1,73	0,13							1				1	1	1	1	1								9,48	7,27
21/12/23 11:00	76,49	75,60	0,77	0,11							1				1	1	1	1	1								7,78	7,85
21/12/23 12:00	78,39	73,73	4,41	0,25							1				1	1	1	1	1								16,56	15,64
21/12/23 13:00	78,64	75,51	1,42	1,71							1				1	1	1	1	1								15,62	15,66
21/12/23 14:00	77,02	73,47	2,85	0,70	1						1				1	1	1	1	1								16,28	13,27
21/12/23 15:00	76,99	73,72	2,27	0,99	1						1	1			1	1	1	1	1								10,39	9,55
21/12/23 16:00	79,00	76,31	2,29	0,40	1						1	1			1	1	1	1	1								14,32	13,80
21/12/23 17:00	83,17	81,97	1,20	0,00	1						1	1			1	1	1	1	1								18,24	17,66
21/12/23 18:00	83,70	83,01	0,69	0,00	1						1	1			1	1	1	1	1								12,08	7,90
21/12/23 19:00	83,65	83,44	0,21	0,00	1						1	1	1		1	1	1	1	1								7,79	7,51
21/12/23 20:00	83,23	80,68	2,55	0,00	1						1	1	1		1	1	1	1	1								9,05	7,03
21/12/23 21:00	79,47	74,77	4,70	0,00	1						1	1	1		1	1	1	1	1								12,49	8,68
21/12/23 22:00	72,05	67,61	4,44	0,00	1						1	1	1		1	1	1	1	1								4,49	4,37
21/12/23 23:00	63,34	57,76	5,58	0,00	1						1				1	1	1	1	1								11,63	13,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.