

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 21/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,90	1,32	0,61	0,97			1			1				0,61	0,60
	01:00	2,54	1,24	0,56	0,74			1							0,57	0,61
	02:00	2,34	1,18	0,54	0,62			1							0,55	0,66
	03:00	2,23	1,25	0,37	0,61			1							0,52	0,80
	04:00	2,22	1,49	0,11	0,61			1	1						0,13	0,60
	05:00	2,23	1,60	0,00	0,63			1	1						0,00	0,59
	06:00	2,40	1,80	0,00	0,60			1	1						0,00	0,69
	07:00	2,75	2,00	0,01	0,73			1				1			0,00	0,75
	08:00	3,11	2,10	0,04	0,97			1				1			0,42	0,73
	09:00	3,40	2,06	0,12	1,21			1				1			0,78	0,79
	10:00	3,58	1,82	0,45	1,31			1				1			0,86	0,85
	11:00	3,60	1,84	0,36	1,40			1				1			0,88	0,88
	12:00	3,63	1,85	0,21	1,57			1				1			0,83	0,83
	13:00	3,79	1,47	0,58	1,74			1							0,95	0,96
	14:00	3,87	2,10	0,02	1,74			1				1			0,83	0,82
	15:00	3,75	2,13	0,01	1,60	1		1							0,67	0,67
	16:00	3,72	1,48	0,02	2,21	1									0,84	0,84
	17:00	4,00	1,69	0,00	2,31	1									0,90	0,90
	18:00	4,18	1,87	0,00	2,30	1									0,95	0,96
	19:00	4,15	1,80	0,05	2,30	1									0,95	0,95
20:00	4,11	1,49	0,32	2,30	1									0,93	0,93	
21:00	3,90	1,54	0,15	2,20	1									0,90	0,90	
22:00	3,61	1,31	0,29	2,01	1									0,86	0,86	
23:00	3,23	1,25	0,28	1,71	1									0,82	0,82	

Παρατηρήσεις

Παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π τις ώρες 00:00-9:00 λόγω κακοκαιρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης